



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска
426019, г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15, телефон (факс) 8(3412) 74-16-20
e-mail: lengpn@bk.ru

г. Ижевск

«30» апреля 2019 г.

Предписание № 03/27/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №250»,
(далее- МБДОУ №250), заведующему МБДОУ №250

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 03/27 от «29» марта 2019 г., выданного заместителем главного
государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Сунцовым Юрием
Александровичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. «22» апреля 2019 г. и с 09 ч. 00 мин. по
09 ч. 30 мин. «30» апреля 2019 г. проведена **плановая** выездная проверка объекта(ов) защиты
МБДОУ №250 (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Динамовская, д. 81),
осуществляющего свою деятельность по адресу (ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Динамовская, д. 81.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному
надзору Кузнецов Илья Вадимович

совместно с: заведующим МБДОУ № 250 Рогозиной Татьяной Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- пи- са- ния 03/2 7/1/1 -1	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которо- го нарушены	Срок уstra- нения нару- шения тре- бования по- жарной без- опасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает- ся только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании общеобразовательного учреждения в полном объеме не смонтирована система оповеще- ния и управления эвакуацией при пожаре 3-го типа (система оповещения и управления эва- куацией при пожаре 3-го типа, установлена только в админист- ративной части здания).	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регла- мент о требованиях пожарной безопасно- сти» ч.4 ст.4; ст.6, 54, 84; СП 3.13130.2009 «Системы противопожар- ной защиты. Система оповещения и управ- ления эвакуацией людей при пожаре. Требо- вания пожарной безопасности» раздел 7 п. 1, таблица №2.	01.03.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Ижевска
по пожарному надзору Кузнецов И.В.

(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

Татьяна ТатIANA Орлова, зам. директора
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» апреля 2019 г.

[Подпись]
(подпись)